

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ
СОВМЕСТИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
производства ООО «Инженерный центр «Энергосервис»
и ПО «Пирамида 2.0», «Пирамида-Сети»
от 08.06.2020**

ОБОРУДОВАНИЕ

Устройство измерительное многофункциональное ESM.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Инженерный центр «Энергосервис».

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ

Устройство измерительное многофункциональное ESM производства ООО «Инженерный центр «Энергосервис» совместимо с ПО «Пирамида 2.0», «Пирамида Сети» по протоколу СПОДЭС в следующем объёме:

- 1) Чтение параметров сети (напряжение, ток, активная, реактивная, полная мощности);
- 2) Чтение показаний A+, A-, R+, R- на начало суток;
- 3) Чтение показаний A+, A-, R+, R- на начало месяца;
- 4) Чтение показаний профиля 30 мин мощности A+, A-, R+, R-;
- 5) Чтение текущих показаний A+, A-, R+, R-;
- 6) Чтение журналов событий;
- 7) Чтение даты/времени;
- 8) Запись даты/времени (частично совместимо);
- 9) Коррекция даты/времени;
- 10) Чтение тарифного расписания.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1) Приложение к протоколу тестирования совместимости устройства измерительного многофункционального ESM и ПО «Пирамида 2.0», «Пирамида-Сети» по протоколу СПОДЭС.


Генеральный директор
ООО «АСТЭК»
_____ Д.В. Комаров
М.П.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ
СОВМЕСТИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
производства ООО «Инженерный центр «Энергосервис»
и ПО «Пирамида 2.0», «Пирамида-Сети»
от 08.06.2020**

ОБОРУДОВАНИЕ

Устройство измерительное многофункциональное ESM.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Инженерный центр «Энергосервис».

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ

Устройство измерительное многофункциональное ESM производства ООО «Инженерный центр «Энергосервис» совместимо с ПО «Пирамида 2.0», «Пирамида Сети» по протоколу СПОДЭС в следующем объёме:

- 1) Чтение параметров сети (напряжение, ток, активная, реактивная, полная мощности);
- 2) Чтение показаний A+, A-, R+, R- на начало суток;
- 3) Чтение показаний A+, A-, R+, R- на начало месяца;
- 4) Чтение показаний профиля 30 мин мощности A+, A-, R+, R-;
- 5) Чтение текущих показаний A+, A-, R+, R-;
- 6) Чтение журналов событий;
- 7) Чтение даты/времени;
- 8) Запись даты/времени (частично совместимо);
- 9) Коррекция даты/времени;
- 10) Чтение тарифного расписания.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1) Приложение к протоколу тестирования совместимости устройства измерительного многофункционального ESM и ПО «Пирамида 2.0», «Пирамида-Сети» по протоколу СПОДЭС.


Генеральный директор
ООО «АСТЭК»
М.П. Д.В. Комаров